

**Сертификат физико-химических параметров природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)  
поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
за март 2017 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	28.03. № 22	-21.27	-22.30	0.0	36.55	50.92	отс.	отс.	отс.	0.006	0.6	0.7589
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	30.03. № 26-п	-12.72	7.02	-1.5	34.28	49.83	отс.	отс.	отс.	0.0062	0.1633	0.7002
Северный Крым	ГРС Джанкой	28.03. № 25-п	-13.05	-13.27	13.5	34.72	49.97	отс.	отс.	отс.	0.0072	0.2464	0.7136
Западный Крым	ГРС Задорное	14.03. № 20-п	-3.7	-2.6	7.7	34.03	48.76	отс.	отс.	отс.	0.0092	0.9937	0.7200
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	06.03. № 18-п	2.0	2.3	3.3	35.61	50.35	отс.	отс.	отс.	0.0058	0.5669	0.7381
Восточный Крым	УКПГ -Багерово	23.03. № 19	-	-	-	34.13	49.77	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6960
Западный Крым	ГРС Раздольное	23.03. № 23-п	-14.66	-16.00	8.0	36.94	51.11	отс.	0.01	0.011	0.0064	0.5029	0.7690
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	21.03. № 24-п	-	-	-3.0	34.16	49.77	отс.	отс.	отс.	0.0067	0.1573	0.6974
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	15.03. № 17	-48.50	-49.20	8.7	34.11	49.76	отс.	отс.	отс.	0.006	0.1	0.6954
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	27.03. № 20	-23.01	-21.17	7.2	35.35	50.33	отс.	отс.	отс.	0.006	0.4	0.7283