

Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"

в июле 2018 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	11.07.18 г. № 52	-27.8	-6.1	18.0	35.37	50.23	отс.	отс.	отс.	0.006	0.5	0.7319
Северный Крым	ГРС Красноперекоспк	13.07.18 г. № 65-п	-	-	-	35.10	50.07	отс.	отс.	отс.	0.0064	0.5344	0.7259
Северный Крым	ГРС Джанкой	11.07.18 г. № 63-п	-	-	-	33.62	49.29	отс.	отс.	отс.	0.0142	0.1796	0.6891
Западный Крым	ГРС Задорное	20.07.18 г. № 66-п	4.0	13.2	23.2	34.10	48.92	отс.	отс.	отс.	0.0104	0.7775	0.7182
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	27.07.18 г. № 69-п	-	-	-	35.35	50.22	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.5246	0.7316
Восточный Крым	УКПГ- Багерovo	26.07.18 г. № 54	-	-	-	34.04	46.68	отс.	отс.	отс.	0.006	0.1	0.6950
Западный Крым	ГРС Раздольное	20.07.18 г. № 68-п	-	-	-	36.12	50.73	отс.	отс.	отс.	0.0056	0.4997	0.7474
Восточный Крым	ГРС Нижегорский	04.07.18 г. № 60-п	-	-	-	34.21	49.84	отс.	отс.	отс.	0.0055	0.1411	0.6974
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	25.07.18 г. № 53	-	-	-	34.21	49.82	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6980
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	06.07.18 г. № 47	-22.4	-1.1	23.0	34.49	49.96	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.7046