

Сертификат качества газа, поданного ГУП РК "Крымгазсети"

в октябре 2017 г.

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № исп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, С _о	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, С _о	Температура газа, С _о	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387,4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387,2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371,3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371,4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	24.10. № 70	-13.6	-12.1	10.0/13.0	34.47	49.89	отс.	отс.	отс.	0.007	0.3	0.7062
Северный Крым	ГРС Краснопереконск	24.10. № 93-п	-8.9	-10.2	7.6	35.30	50.22	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.4927	0.7296
Северный Крым	ГРС Джанкой	18.10. № 90-п	2.99	-4.57	25.5	33.64	49.41	отс.	отс.	отс.	0.0120	0.1029	0.6868
Западный Крым	ГРС Задорное	05.10. № 87-п	-6.3	7.2	15.8	34.02	48.78	отс.	отс.	отс.	0.0105	0.9521	0.7194
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	11.10. № 89-п	10.7	12.2	12.6	35.44	50.27	отс.	отс.	отс.	0.0060	0.5286	0.7334
Восточный Крым	УКПГ -Багерово	05.10 № 66	15.7	15.7	21.0	33.37	48.42	отс.	отс.	отс.	0.006	1.6	0.7035
Западный Крым	ГРС Раздольное	06.10. № 88-п	-7.5	-8.2	19.0	35.33	50.21	отс.	отс.	отс.	0.006	0.5262	0.7311
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	30.10 № 95-п	-16.6	-28.6	1.0	34.08	49.76	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.1266	0.6944
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	04.10 № 65	-24.2	-26.2	22	34.20	49.84	отс.	отс.	отс.	0.008	0.1	0.6970
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	18.10. № 67	-36.3	-18.4	17.0	34.13	49.80	отс.	отс.	отс.	0.006	0.1	0.6953