

**Данные о физико-химических параметрах природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)
поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за декабрь 2015 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
			Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метантримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-1 г.Симферополь	15.12. № 58	35,89	50,51	отс.	отс.	отс.	0,006	0,6	0,7446
Северный Крым	ГРС Красноперекоск	15.12. № 107-П	35,61	50,34	отс.	0,01	0,01	0,006	0,5656	0,7384
Северный Крым	ГРС Джанкой	25.12. № 110-П	35,50	50,31	отс.	0,015	отс.	0,0058	0,5152	0,7351
Западный Крым	ГРС Задорное	08.12. № 104-П	34,00	48,74	отс.	отс.	отс.	0,0101	0,9869	0,7196
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	09.12. № 105-П	35,60	50,33	отс.	отс.	отс.	0,0058	0,5806	0,7384
Западный Крым	УПХГ-Глебовка	04.12. № 103-П	35,63	50,34	отс.	отс.	отс.	0,0066	0,5740	0,7391
Западный Крым	УПХГ-Глебовка	16.12. № 108-П	35,74	50,42	отс.	0,01	отс.	0,0057	0,5532	0,7413
Западный Крым	УПХГ-Глебовка	29.12. № 111-П	35,79	50,46	отс.	0,013	0,01	0,0051	0,5448	0,7420
Западный Крым	ГРС Раздольное	11.12. № 106-П	35,68	50,38	отс.	0,01	0,01	0,0069	0,5702	0,7400
Восточный Крым	ГИС Крымка	23.12. № 109-П	35,83	50,48	отс.	0,01	отс.	0,0049	0,5556	0,7432
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	17.12. № 59	35,80	50,46	отс.	отс.	отс.	0,005	0,6	0,7423
Южный Крым	ГРС-1 Севастополь	09.12. № 56	35,72	50,40	отс.	отс.	отс.	0,006	0,6	0,7410

**Результаты замеров влажности газа,
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за декабрь 2015 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров			
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКПГ-Багерovo	17.12.15	-10,4	1,8	21,2	0,5
ГРС Задорное	15.12.15	1,0	1,7	14,3	2,2
УПХГ-Глебовка	11.12.15	2,1	3,2	26,8	12,8
УПХГ-Глебовка	21.12.15	2,9	3,4	27,3	18,05
УПХГ-Глебовка	29.12.15	2,6	3,2	35,2	18,3
УКПГ-Глебовка	09.12.15	4,5	5,2	19,3	5,6