

**Сертификат физико-химических параметров природного газа (в соответствии с ГОСТ 5542-2014)
поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за август 2016 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Физико-химические параметры газа при 20 С и давлении 760 мм.рт.ст.							
			Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	04.08. № 43	35.68	50.39	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7398
Северный Крым	ГРС Красноперекопск	24.08. № 70-п	36.00	50.58	отс.	отс.	отс.	0.0064	0.5698	0.7468
Северный Крым	ГРС Джанкой	31.08. № 75-п	33.23	49.12	отс.	отс.	отс.	0.0166	0.0882	0.6783
Западный Крым	ГРС Задорное	26.08. № 72-п	34.01	48.77	отс.	отс.	отс.	0.0108	0.9339	0.7189
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	09.08. № 68-п	35.74	50.43	отс.	отс.	отс.	0.0051	0.5807	0.7411
Западный Крым	ГРС Раздольное	26.08. № 71-п	35.85	50.49	отс.	отс.	отс.	0.0061	0.5743	0.7435
Восточный Крым	ГИС Крымка	31.08. № 74-п	36.12	50.65	отс.	отс.	отс.	0.0062	0.5745	0.7497
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	22.08. № 47	35.85	50.49	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7433
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	09.08. № 45	35.96	50.56	отс.	отс.	отс.	0.005	0.6	0.7461

**Результаты замеров влажности газа,
переданного ГУП РК "Крымгазсети" за август 2016 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров			
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	P, кгс/см.кв.	t газа, гр.С
УКПГ-Багерово	-	-	-	-	-
УКПГ-Глебовка	-	-	-	-	-