


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за апрель 2024 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса мехпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	09.04.2024 № 59	-42.0	-14.4	+10	34.82	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2949	0.7125
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	15.04.2024 № 64	-23.0	-14.4	+22.0	34.88	50.19	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2919	0.7137
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	16.04.2024 № 28-п	-41.5	-12.3	+7.0	34.87	50.19	отс.	менее 0.01	менее 0.02	менее 0.005	0.2867	0.7133
Северный Крым	ГРС - Джанкой	27.04.2024 № 29-п	-11.7	-14.1	+22.4	34.53	49.96	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.011	0.2524	0.7067
Западный Крым	ГРС - Задорное	02.04.2024 № 25-п	-5.3	-0.6	+14.0	33.58	48.85	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0125	0.5950	0.6998
Западный Крым	ГРС-Саки	25.04.2024 № 70	-40	-22.6	+8.0	34.89	50.19	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2981	0.7141
Западный Крым	ГРС - Раздольное	05.04.2024 № 27-п	-11.7	-13.7	+ 10	35.16	50.25	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0051	0.3841	0.7232
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	26.04.2024 № 71	-21.7	-6.5	+12.4	34.96	50.23	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3089	0.7158
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	17.04.2024 № 65	-40.6	-12.3	+16.2	34.87	50.19	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2865	0.7134
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	04.04.2024 № 56	-44.2	-22.6	+4.0	34.80	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2883	0.7120

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21




А.Ю. Можаровский