

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
за февраль 2024 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора. № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метантримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	08.02.2024 № 23	-40.9	-25.6	+2	34.64	50.06	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2591	0.7080
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	28.02.2024 № 34	-43	-30	-2.1	34.69	50.07	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.005	0.2691	0.7095
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	28.02.2024 № 15-п	-34.3	-30.0	0.0	35.14	50.26	отс.	0.012	0.001	0.004	0.3603	0.7219
Северный Крым	ГРС - Джанкой	29.02.2024 № 16-п	-38.2	-41.5	+6	34.51	49.98	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2393	0.7052
Западный Крым	ГРС - Задорное	09.02.2024 № 11-п	-3.5	-3.9	+13	34.04	48.84	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0088	0.9484	0.7186
Западный Крым	ГРС-Саки	27.02.2024 № 33	-30.9	-28.3	+1.2	35.13	50.26	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0055	0.3584	0.7218
Западный Крым	ГРС - Раздольное	19.02.2024 № 14-п	-7.4	-7.5	+9	35.09	50.24	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.3474	0.7205
Восточный Крым	ГРС - Нижегородский	05.02.2024 № 19	-20.8	-14.5	+8	34.60	50.02	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0080	0.2579	0.7077
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	14.02.2024 № 27	-36.1	-20.1	+25.8	34.62	50.03	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0051	0.2656	0.7078
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	07.02.2024 № 21	-37.5	-26.0	0	34.64	50.05	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2593	0.7081

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А. тел.-66-47-21



А.Ю. Можаровский